

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' n°5-385 rev.3 (SECONDO UNI CEI EN 45014)

CISA S.p.A.

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità

che i cilindri serie

C2000

artt. 1.0G300.xx.0.xx.xx.xx, 1.0G301.xx.0.xx.xx.xx, 1.0G304.xx.0.xx.xx.xx,
1.0G302.xx.0.xx.xx.xx, 1.0G307.xx.0.xx.xx.xx, 1.0G303.xx.0.xx.xx.xx

soggetti a questa dichiarazione, sono stati testati secondo la norma:

EN 1303: 2005

| REQUISITI | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CLASSIFICAZIONE | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
| CIFRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| GRADO RILEVATO | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | C | 4 | 0 |

dove

- 6.2 Categoria d'Uso
- 6.3 Durata
- 6.4 Massa porta (0 non applicabile)
- 6.5 Resistenza al fuoco
- 6.6 Sicurezza (Safety) (0 non applicabile)
- 6.7 Resistenza alla corrosione e alla temperatura
- 6.8 Sicurezza relativa alla chiave (Security)
- 6.9 Resistenza all'attacco (Security)

Faenza, 29 Maggio 2014

Manager Locks and Key Systems

Fausto Fustini

