

Checkliste (Selbstcheck vor der Brandverhütungsschau – damit alles in Ordnung ist)

Bitte abhaken, ob diese Unterlagen vorliegen und griffbereit sind.

Sichtprüfung für die gemeinsame Begehung	JA	NEIN	BEMERKUNGEN
■ Zufahrtswege der Feuerwehr frei und befahrbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Aufstellflächen der Feuerwehrfahrzeuge zweckentfremdet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Behinderung durch Bepflanzungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ 2. Rettungsweg vorhanden und keine Gegenstände gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Unzulässige Einbauten im zweiten Rettungsweg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Sicherheitskennzeichnung vorhanden? Fluchtwegbeleuchtung okay?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Zeigt die Sicherheitskennzeichnung auch in die richtige Richtung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Sammelplatz ggf. gekennzeichnet bzw. bekannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Keine Wand- und Deckendurchbrüche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Deckendurchbrüche im Bereich der Schankanlage?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ ELO-Raum frei zugänglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Keine Gegenstände vor dem Sicherungskasten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Gefahrstofflagerkataster vor dem Lager ausgehängt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Keine Holzkeile vor den Brandabschnittstüren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Ggf. Fettbrandlöscher in der Küche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Wandhydranten (Kästen) sauber und frei von ‚Müll‘?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Schließen die Brandabschnittstüren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Sind Gasflaschen angekettet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Lagern im Müllraum brennbare Materialien?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Arbeitsschutzordner vorhanden (Jander)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■ Hotel-Notfall-Orgaboard vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Prüf- und Wartungsnachweise

- Nachweis der Wartung von Lüftungsanlagen
- RWA Prüfnachweis
- Nachweis von Wartung Brandabschnittstüren
- Nachweis von Wartung Brandmeldeanlage
- Wartungsnachweis der Notbeleuchtung
- TÜV Hausprüfverordnung
- TÜV Nachweis prüfpflichtige Einrichtungen
- TÜV Aufzugsprüfung
- Prüfnachweis Sprinkleranlage
- Prüfnachweis brandschutztechnische Einrichtungen
- Wartungsnachweis Brandschutzklappen
- Prüfnachweis Gebädefunk (nur bei Hochhaus)
- Feuerwehreinsatzpläne vorhanden und geprüft gemäß DIN Norm (alle 2 Jahre)
- Brandschutzordnung Prüfnachweis (alle 2 Jahre)
- Prüfnachweis gemäß DGUV A3
- Versicherungsnachweis
- Baugenehmigung vorhanden?
- Betriebserlaubnis vorhanden?
- Nutzungsänderung ggf. vorhanden?
- Umsetzung der alten Brandverhütungsschau
- Brandschutzkonzept
- Arbeitsschutzordner (Jander)
- Hotel-Notfall-Orgaboard

Organisatorisch

- Bestuhlungsplan in diversen Ausführungen
- Evakuierungshelfer gemäß ASR
- Nachweis über Räumungsübungen
- Unterweisungsnachweis Brandschutz im Hotel (Flyer)
- Bestellung Brandschutzbeauftragte